


- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。




抗 體 送




措施



ブローイング施工不可



グラスウール施工不可



- (注) 1. このLED電源ユニットは、別売の専用灯具と組合わせてご使用ください。


専用の灯具はカタログ又は承認図などでご確認ください。

2. このLED電源ユニットを専用灯具の埋込穴から天井内へ通過させることが可能かどうかは、組み合わせる灯具によって異なります。詳しくは専用灯具の承認図を参照ください。

3. 本LED電源ユニットの入力電力・電流・必要台数は、灯具によって異なります。

詳細は専用灯具のカatalog又は承認図などでご確認下さい。

結線図



品 采

LED電源ユニット

N N N 8 4 1 0 0

生產終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

