

直管LEDランプ搭載 建築化照明器具

保管用

品番 NNF(NNFH) 21070

(一般屋内用)

●器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に施工を行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具、ランプを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ランプはガラス製のため、取扱に注意する。破損によるケガの原因となります。
万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ランプが破損した状態で使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)・周波数で使用する。指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電の原因となります。



注意

- コープ照明専用器具です。コープ照明以外に使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。

施工上の注意

- スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地側の無い電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- 照明器具2台以下で、ほたるスイッチと組合わせて使用する場合、累積点灯時間のリセットが動作しない場合がありますので、スイッチは2箇所までとしてください。(LYの場合)
※累積点灯時間のリセットについては、「使用上のご注意」をご参照ください。
T/U付6Aリレーを使用する場合、照明器具の接続台数に制限があります。
詳細については、該当T/U付6Aリレーのカタログ・商品仕様書をご参照ください。
- 当社適合コントロールとの組合せにより、光出力を変化させることができます(右下表)。

■適合コントロール

適合コントロール	LY・LT
セパレートセルコン、インバータ蛍光灯用調光T/U;スーパーマーケットセルコン	○ 注1
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)(Hf側で使用)	○ 注2・3
ライトマネージャーS+連続調光インバータ照明器具用ブースタ(Hf側で使用) ライトマネージャーL+調光ボックス(Hf側で使用)	△ 注4


起動方式	光出力
LY	35～85%
LT	35～100%

- 適合コントロールは、当社製品をご使用ください。
適合コントロールの注意事項については、適合コントロールの説明書をご確認ください。
- 接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書をご参照ください。
※ライトコントロールで照明器具電源を接続する場合、接続台数が減少する場合があります。
ライトコントロールの定格容量とLED器具の定格を事前に確認してください。
- LYは初期照度補正機能が入っており、ライコンのつまみで調光できる範囲が狭くなります。
つまみの上下限域では操作しても明るさは変わりません。
注1) 調光器による消灯後も薄暗く発光する場合があります。
注2) ライトコントロール側スイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。
注3) 3秒以下の電源ON操作を6回繰り返すと、累積点灯時間がリセットされ、10秒間100%点灯します。
詳細は「使用上のご注意」をご参照ください。(LYの場合)
注4) 調光器による消灯後も薄暗く発光する場合があります。演出用に消灯する際はご注意ください。

■結線について


- 調光信号線はCPEV線Φ0.9又はΦ1.2×1ペアです。
- コントロールの結線はコントロールの説明書をご確認ください。
- 接地極のない電源に接続する場合は、右図の結線をおすすめします。
- 接地極のない電源にライトコントロールのスイッチを介して接続した場合は、スイッチで消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。

〈結線事例〉 接地極のない電源に接続する場合




施工上のご注意(続き)

- 器具の取付の際は、図のように空間を設ける。加熱による故障の原因となります。




- ※1. ①, ③については端子台側を下向きに取付ける。
上向きにして取付けた場合、火災の原因となります。


- 密集取付けしない。過熱による故障の原因となります。



- 端子台の向きは、同じ方向にして、器具を取付ける。
違う方向に向けて取付けると送りケーブルがランプ上を通り、ケーブル劣化し、火災の原因となります。



各部のなまえと取付方法



1. 取付前の確認


- 器具質量 (0.9kg) に十分耐える様、ボルト又は、木ネジ取付部 (ネジ掛かり代) の強度を確保する。
不備があると器具落下の原因となります。

2. 本体の取付

- 本体を取付ボルト又は、木ネジで確実に取付ける。
(取付ボルトは、W3/8またはM10を使用する。)
(木ネジは、丸木ネジの呼び4.1を使用する。)
(推奨締付トルク: 1.5N・m)
不備があると器具落下の原因となります。

3. 電源線の接続 (D種 (第3種) 接地工事が必要)


- 端子台に電源線、アース線を確実に差し込む。
- 端子台の容量は20Aです。
接続が不完全な場合、
容量オーバーの場合、
火災の原因となります。



- ※1 器具の取付及び電源接続は反射板をはずさないで、そのままの状態で行なえます。
- ※2 接地が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。


4 調光信号線の接続 (調光器具の場合)

- 棒型圧着端子 (同梱) を
カシメてからチューブを被せ
調光信号線を確実に差し込む。
接続が不完全な場合、火災の
原因となります。



5. ランプ (別売) を確実に取付ける


- 起動方式により適合ランプが異なります。
適合ランプは、「お手入れ・ランプ交換」をご参照ください。



取付が不完全な場合、ランプ落下、照度低下の原因となります。

器具背面図

注2 器具取付けは、輝度ムラを防止するため80mm以上重ねて使用することをおすすめします。



取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



- 器具、ランプを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ランプはガラス製のため、取扱に注意する。破損によるケガの原因となります。
万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ランプが破損した状態で使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具をふかないでください。 変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。 設置して10年(※)経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。
点検交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
(チェックシート番号:CLX2021HA)点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命は40,000時間です。

保証について

- 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、LED 電源は3年間です。
ランプなどの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の 保有期間・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しております。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

使用上のご注意

- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

LY方式の場合

- ・この器具は自動初期照度補正機能付照明器具です。定格出力の約85%の光束を保つように設計されています。
- ・電源投入から数秒後に調光状態(初期照度補正状態)となります。始動時の数秒間は明るさが異なりますが異常ではありません。
- ・ランプや器具の汚れについては補正しませんので、定期的な清掃をおすすめします。

累積点灯時間のリセットについて

この器具は累積点灯時間を記憶しながら、点灯時間に応じた光束減退特性に基づいて、照度補正を行っています。従って、新しいランプに交換される際、累積点灯時間をリセットする(累積点灯時間の記憶値をゼロにする)必要があります。

〈器具1台のみリセットする場合〉

- 1) 電源OFF、古いランプを外し
- 2) ランプ取外し状態で、次の動作を3回繰り返す

電源ON(1秒間)⇒OFF(1秒間)

- 3) 新しいランプを取付け、電源ON

〈同一電源回路の器具と一斉にリセットする場合〉

- 1) 電源OFF、全ての器具を新しいランプへ交換
- 2) ランプ装着状態で、次の動作を6回繰り返す

電源ON(1秒間)⇒OFF(1秒間)

- 3) 電源ON

リセット操作が正しく行われていれば、ランプ取り付け後の電源ON10秒後に調光開始します。

・停電等による電源遮断時も累積点灯時間は保持されますので、自動初期照度補正機能は電源再投入後も正しく動作します。
調光してご使用の場合(LY・LT)

- ・光出力比(%)と目で感じる明るさには相違があります。
- ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
- ・コントロールと組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。
低い調光域では段調光のように動作する場合があります。
適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。
- ・LDL20S搭載器具とLDL40S搭載器具では、LDL40S搭載器具に使用するランプの明るさタイプ・設定する調光率によって明るさ感が異なって見えます。予めご了承ください。
- ・LDL20S搭載器具とLDL40S搭載器具では、調光下限の明るさが異なります。両者をライトコントロール等外部から同時に調光した際、LDL20S搭載器具の方が早く下限に達します。予めご了承ください。

お手入れ・ランプ交換

- ・器具の清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でふかないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・ランプ交換について・・・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。
 - ・パナソニック製LEDランプを使用してください。
 - ・パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
 - ・起動方式により適合ランプが異なります。
異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
 - ・ランプの向きを合わせて取付けてください。
 - ・ランプをソケットの奥まで確実に挿入して取付けてください。
 - ・ランプを確実に90°回転させて取付けてください。
※詳細は、「各部のなまえと取付方法」をご参照ください。
 - ・ランプの累積点灯時間を「累積点灯時間のリセットについて」の方法によりリセットしてください

警告

- 感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください
- ランプ破損のおそれあり
ランプはガラス製です。取扱に注意してください。
- やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺をさわらないこと。

直管LEDランプ

LDL20S

■定格

ランプ	電圧	LY9			LT9		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V
LDL20S/14	電流	0.15A	0.08A	0.07A	0.14A	0.07A	0.06A
	電力	15W	15W	15W	14W	14W	14W
LDL20S/11	電流				0.12A	0.06A	0.05A
	電力				12W	12W	12W

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

0120-878-709(フリーコール) 0120-872-460(FAX)