

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W4 1 0 0 1

光源

L L D 4 0 4 0 2 C Q 1 (S H U K O U) × 1 6 2 0 . 0 1 m

管理番号

K 0 1 8 4 7 1 3 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

8 6 %

上方光束

1 %

下方光束

8 5 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 7 2 H m

0 . 7 2 H m

0.6	67	60	56	54	66	60	56	54	65	59	56	53	63	59	56	53	52
0.8	73	68	64	61	72	67	64	61	71	66	63	61	69	66	63	60	59
1.0	77	72	69	66	76	72	68	66	75	71	68	65	73	70	67	65	64
1.25	80	76	73	70	79	75	72	70	78	74	72	69	76	73	71	69	68
1.5	82	79	76	73	81	78	75	73	80	77	74	72	78	76	73	72	70
2.0	85	82	79	77	84	81	79	77	82	80	78	76	80	78	77	75	74
2.5	86	84	82	80	86	83	81	79	84	82	80	78	82	80	79	78	76
3.0	88	85	83	82	87	84	83	81	85	83	81	80	83	81	80	79	77
4.0	89	87	86	84	88	86	85	84	86	85	83	82	84	83	82	81	79
5.0	90	88	87	86	89	87	86	85	87	86	85	84	85	84	83	82	80
7.0	90	89	88	87	89	88	88	87	87	87	86	85	86	85	84	84	82
10.0	91	90	90	89	90	89	89	88	88	88	87	86	86	86	85	85	83

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5