

# 屋内照明器具特性

品番 ( 品名 )

S L R 9 0 1 6

光源

L L D 2 4 1 1 L C B 1 × 1 5 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 2 0 5 8 ( 0 ) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

8 8 %

上方光束

0 %

下方光束

8 8 %

天井  
壁  
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 ( × 0 . 0 1 )

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m<sup>2</sup>

等価発光面積

c m<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 ( A )

縦方向 ( B )

H m

0 . 7 4 H m

0 . 7 4 H m

|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0.6  | 69 | 62 | 58 | 56 | 68 | 62 | 58 | 55 | 67 | 61 | 58 | 55 | 65 | 61 | 58 | 55 | 54 |
| 0.8  | 75 | 70 | 66 | 63 | 75 | 69 | 66 | 63 | 73 | 69 | 65 | 63 | 72 | 68 | 65 | 63 | 62 |
| 1.0  | 79 | 74 | 71 | 68 | 79 | 74 | 71 | 68 | 77 | 73 | 70 | 68 | 76 | 72 | 69 | 67 | 66 |
| 1.25 | 83 | 78 | 75 | 73 | 82 | 78 | 75 | 72 | 80 | 77 | 74 | 72 | 79 | 76 | 73 | 71 | 70 |
| 1.5  | 85 | 81 | 78 | 76 | 84 | 80 | 78 | 75 | 82 | 79 | 77 | 75 | 81 | 78 | 76 | 74 | 73 |
| 2.0  | 87 | 84 | 82 | 80 | 87 | 84 | 81 | 79 | 85 | 82 | 80 | 79 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 |
| 2.5  | 89 | 86 | 84 | 82 | 88 | 86 | 84 | 82 | 86 | 84 | 83 | 81 | 85 | 83 | 81 | 80 | 79 |
| 3.0  | 90 | 88 | 86 | 84 | 89 | 87 | 85 | 84 | 87 | 86 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 |
| 4.0  | 91 | 90 | 88 | 87 | 90 | 89 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 |
| 5.0  | 92 | 91 | 89 | 88 | 91 | 90 | 89 | 88 | 89 | 88 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 |
| 7.0  | 93 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 84 |
| 10.0 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 85 |

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 ( A )  
----- 管軸に平行 ( B )

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

