

## Q. 既設の配線ダクトに取付可能？

A. 1000 lmタイプ、2000 lmタイプどちらも、  
一般的な配線ダクトであれば設置可能です。  
ただし、調光機が接続された配線ダクトでは使用できません。

※配線ダクトの取り付けは、別途カタログ 取り付け注意事項などをご確認ください。

※2000 lmタイプの場合、必ずセーフティワイヤーを天井に取り付けてください。

→[取り付け方法はこちら](#)

※2000 lmタイプの場合、埋込型配線ダクトには取り付けできません。