

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

文書番号 : 2023-002-01

発行者の名称 : パナソニックエコシステムズ株式会社

発行者の住所 : 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

宣言の対象 : 気調システム (熱交気調) (壁掛け)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

追加情報 :

- ・性能確認項目に対する準拠規格は下記の通りである。

性能確認項目	準拠規格
消費電力、風量	JIS B 8628 (2017)
有効換気量、有効換気量率	
温度交換効率、全熱交換効率	

- ・別添の製品は、ISO9001に基づく品質管理体制にて供給を行います。

問い合わせ先 : パナソニックエコシステムズ株式会社 I AQビジネスユニット

CS・品質保証部 新崎 幸司

TEL : 0568-81-2217

FAX : 0568-81-2193

代表者又は代理者の署名 : 新崎 幸司

発行日 : 2023年 4月 1日

発行場所 : パナソニックエコシステムズ株式会社 I AQビジネスユニット

役職名・氏名 : CS・品質保証部長 新崎 幸司

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己宣言書である。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（付属書）

宣言の対象	品番	規格番号
気調システム（熱交気調） （壁掛け）	FY-20KW-W FY-20KW-H FY-30KW-W FY-30KW-H	JIS B 8628（2017）

以下、自己適合宣言書に基づいた性能確認による製品仕様書の値

換気設備の方式：壁付け式第一種換気設備

熱交換型換気設備：対象

モーター：AC モーター

品番		消費電力 (W)		換気風量 (m ³ /h)				比消費電力 (W/(m ³ /h))		有効換気量率 (%)		有効換気量 (m ³ /h)		温度交換効率 (%)		全熱交換効率 (%)	
		50Hz	60Hz	給気		排気		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
FY-30KW-W (H)	強	8.1	9.6	30	30	30	30	0.27	0.32	92		27.6	27.6	67	67	50	57
	弱	4.5	5.4	18.5	18	18.5	18	0.25	0.30			17.0	16.6	76	76	58	68
FY-20KW-W (H)	強	4.6	5.6	20	20	20	20	0.23	0.28			18.4	18.4	75	75	55	65
	弱	2.8	3.2	12	12	12	12	0.24	0.27			11.0	11.0	80	80	63	73

- ・測定ならびに計算は、日本産業規格（JIS B 8628 : 2017）の方法によるものです。
- ・比消費電力は、比消費電力＝消費電力÷給気風量（設計風量）により算出したものです。
- ・測定数値は、同梱延長ダクト、別売屋外フード FY-CWXA06/-K を用い、機外静圧 0Pa におけるものです。
なお、上記数値は屋外フード FY-CWP06-C/-K、FY-CWX06/-K を用いた場合においても適用可能です。