

埋込ボックス	適合器具(LED地中埋込器具)
NNY28081C	NNY21325C (白色)、NNY21326C (電球色)

保管用

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 埋込ボックスを改造しない。火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 車輛の通行する場所や絶えず荷重がかかる場所には使用しない。器具破損及び浸水による火災・感電・不点の原因となります。
- 地中埋込専用部品です。壁面及び天井面では使用しない。器具落下及び破損の原因となります。

⚠ 注意

- 埋込ボックスは、コンクリート流し込み用として使用しないでください。火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 必ず排水処理を行ってください。不備があると火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所、くぼ地等の水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用はしないでください。浸水による火災・感電・不点の原因となります。
- 器具の取付け取外しは手袋など保護具を使用してください。けがの原因となります。

保証について

- ・保証について……この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について……保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品……弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

各部のなまえと取付方法

1 埋込ボックスの設置

- ・埋込ボックスを施工面に設置し、ケーブル保護管(別途)及び排水管(別途)、ケーブル(別途)を引込んでください(下図参照)。
- 電源線工事は、JIS C3653電源用ケーブルの地中埋設の施工方法(屋外配線)にしたがい行ってください。
- 送り配線工事をする場合は埋込ボックスに取り付けている黒いプッシングを取りはずして使用してください。
- 周辺をモルタル等(別途)で処理してください。
- 不備があると火災・感電・浸水・不点の原因となります。

⚠ 警告

施工は、施工説明にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・浸水・不点の原因となります。

埋込ボックス上端が、G.L.から4mm下がった位置になるように
仕上げ、高さ調整をしてください。

