

## 誘導灯リニューアルプレート 【壁直付用】

(一般屋内用)

品番 FK(FKH)11734

※上記( )内は加工品番です。  
(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意

#### ⚠ 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- リニューアルプレートに衝撃を与えると、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 壁直付専用。指定以外の取付はしない。落下・感電・火災の原因となります。


#### ⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5~35°Cで使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。
- 器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。

### 各部のなまえ

#### 適合器具

・FA10303 ・FA10307




## 取付方法

### 1. 取付前の確認

- ・取付部の強度を確保する。
- ・器具質量（リニューアルプレート 1.8 kg + 誘導灯 1.2 kg）に十分に耐える様  
リニューアルプレート取付部の強度を確保する。  
**不備があると器具落下の原因となります。**

### 2. 本体の取付

- ・電源穴から電源線を引き込んでおく。  
※電源線のシース(外皮)を約 100 mm 剥いてから  
器具内に引き込む。**不備があると施工できません。**
- ・本体をネジ(別途)で確実に取付ける。  
(推奨トルク値 取付ネジの場合 : 0.5 N·m(5 kg f·cm))  
**不備があると器具落下の原因となります。**




### 3. 誘導灯の取付

- ・付属部品の誘導灯取付用ネジで、誘導灯を取付ける。  
誘導灯と本体の間に電源線を挟み込まないでください。  
**不備があると器具落下、感電の原因となります。**  
詳しくは誘導灯の取扱説明書をご覧ください。

### 4. カバーの取付

- ①カバーに付いている落下防止紐の金具を本体のスリットに引っ掛ける。
  - ②本体にカバーのツメを引っ掛ける。
  - ③ツマミネジ(2カ所)を締め付け、カバーを確実に取付ける。
- 不備があるとカバー落下の原因となります。**



## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### !**警告**

- リニューアルプレートを改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

### !**注意**

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。※3~5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき  
不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。

※ 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8~10年が取り替え時期の目安です。

## 保証について

- 保証について ..... この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について ..... 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

## お手入れ

- リニューアルプレートの清掃について ..... 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。