

(一般屋内用)

保管用

誘導灯リニューアルプレート 【壁直付用】

品番 FK(FKH)11736

※上記()内は加工品番です。
(以降、加工品番の記載を省略します。)

・誘導灯の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意




! 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下の原因となります。
- リニューアルプレートに衝撃を与えると、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 壁直付専用。指定以外の取付はしない。落下・感電・火災の原因となります。

! 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5~35°Cで使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。
- 器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。


各部のなまえ



適合器具
• FA10312 • FA10316

付属品

- ・誘導灯取付用ネジ (M4×6) : 2本




取りつけかた

1. 取付部の強度を確保する

器具質量（リニューアルプレート0.8kg + 誘導灯0.8kg）に十分に耐える様、リニューアルプレート取付部の強度を確保する。不備があると器具落下の原因となります。

2. 本体の取り付け

- ・電源穴から電源線を引き込んでおく。
※電源線のシース（外皮）を約150mm剥いてから
器具内に引き込んでください。不備があると施工できません。
- ・本体をネジ（別途）で確実に取り付ける。
不備があると器具落下の原因となります。




3. 誘導灯の取り付け

- ・付属部品の誘導灯取付用ネジで、誘導灯を取り付ける。
不備があると器具落下の原因となります。
詳しくは誘導灯の取扱説明書をご覧ください。

4. カバーの取り付け

- ①カバーに付いている落下防止紐の金具を、本体のスリットに取り付ける。
- ②カバー下部のツメを本体に差し込む。
- ③ツマミネジを締め付け、カバーを確実に取り付ける。
不備があるとカバー落下の原因となります。



取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- リニューアルプレートを改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

注意

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

※1

- 照明器具には寿命があります。3~5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき
不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。

※1 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8~10年が取り替え時期の目安です。

保証について

- 保証について…………… この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について…………… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ

- リニューアルプレートの清掃について …… 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。