

| 品 名               | 品 番     |          | 処理・仕上                                                      | ポール内蔵可能安定器                       | ポール内蔵可能スイッチ                           |
|-------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                   | 上部柱     | 下部柱      |                                                            |                                  |                                       |
| トクポール<br>XY4788AK | YD4625A | YD4627AK | 溶融Zn-Al-Mg合金<br>メッキ (HZAS0A)<br>前処理後コーヒープラウン<br>ポリエステル粉体塗装 | 86×85×380 以下<br>(幅) (高さ) (全長) 2台 | 15A 2P用 1個<br>または ジョイント<br>ユニットQ68 ※1 |

ジョイント  
パイプ

セットボルト  
M8 (4ヶ所)

スライド金具


安定器受部

接地端子位置  
 スイッチ  
 取付ねじ  
 スイッチ

ジョイントユニットQ68  
(古河電工製)  
(別途)

B-B 断面图

 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組み合わせでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- 

〔使用上のご注意〕

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- ポールへの架空引込配線には施工方法、配線距離に制限があります。カタログの「架空引込線距離一覧表」をご確認ください。

蓋取付ボルト  
M6×20  
(2ヶ所)

ベースプレート詳細図

2-Ø5穴  
(取付用)

通線用  
カバー詳細図

ケーブル  
（別途）

G. L. —

YD9915  
(別途)

(安定器取付方法)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1

|      |        |
|------|--------|
| 器具質量 | 64.5Kg |
|------|--------|

特記事項

|    |         |                          |                        |
|----|---------|--------------------------|------------------------|
| 7  | 通線用カバー  | 銅板 (t1.6)                | 別表参照                   |
| 6  | ベースリブ   | 銅板 (t9)                  | 別表参照                   |
| 5  | ベースプレート | 銅板 (t22)                 | 別表参照                   |
| 4  | 六角ボルト   | ステンレス鋼                   | M10×100                |
| 3  | 蓋       | Zn-Al系合金メッキ<br>銅板 (t1.6) | コーヒーブラウン<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 2  | 下部柱     | 銅管 (t3.5)<br>(STK500)    | 別表参照                   |
| 1  | 上部柱     | 銅管 (t3.5)<br>(STK400)    | 別表参照                   |
| 部番 | 部品名     | 材質・素材厚                   | 備考                     |

|    |       |          |
|----|-------|----------|
| 品名 | トクポール | XY4788AK |
|----|-------|----------|

河野

パナソニック株式会社

