

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポール XY3732AK	上部柱	下部柱	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	86×85×380 以下 (幅) (高さ) (全長) 2台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1
	YD3621A	YD3627AK			

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

ジョイントパイプ

セットボルト
M8 (4ヶ所)

スライド金具

安定器受部

接地端子位置

スイッチ

取付ねじ

スイッチ

(別途)

ジョイントユニットQ68

(古河電工製) (別途)


⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組み合わせでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。

〔使用上のご注意〕

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。

アーム取付部
(A矢視図)



A

φ90

φ100

φ125

3700⁺³⁰₀

2020

250以下

650

200

150

G. L.

アンカーフレーム

YD9920

(別途)

2-M4

接地端子

47

33

60

31

15

3

2×

2-丸長穴

3-

φ3.2穴

3

20

35

ベース

プレート詳細図

200

φ250

4-φ20穴

(取付用)

ケーブル保護管

(別途)

G. L.

150

250以下

650

200

150

G. L.

アンカーフレーム

YD9920

(別途)

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)

幅 (角または丸) 500×深さ1600

(灯具等の組み合わせ、設計風速によりかわる場合があります。)

(安定器取付方法)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚のをせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1		6	ベースリブ	銅板 (t9)	別表参照	品名 トクポール XY3732AK
器具質量 65Kg		5	ベースプレート	銅板 (t22)	別表参照	
特記事項		4	六角ボルト	ステンレス鋼	M10×100	生産終了品 本器具は製造できません
		3	蓋	銅板 (t3.2)	別表参照	
		2	下部柱	銅管 (t4.5) (STKR400)	別表参照	
		1	上部柱	銅管 (t3.2) (STKR400)	別表参照	パナソニック株式会社
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

