


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器		ポール内蔵可能スイッチ
	上部柱	下部柱		86×85×380 (幅) (高さ) (全長)	以下 2台	
トクポールXY4744HN	YD4621HN	YD4623HN	熔融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA50A) 前処理後 ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装			15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)





安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組み合わせでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。

〔使用上のご注意〕

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。



コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)
幅 (角または丸) 500×深さ1500
(灯具等の組み合わせ、設計風速によりかわる場合があります)

(安定器取付方法)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

器具質量	60.5Kg	5				品 名
		4	六角ボルト	ステンレス鋼	M10×100	トクポール
特記事項		3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	XY4744HN
		2	下部柱	鋼管 (t3.5) (STK500)	別表参照	生産終了品 本器具は製造できません
		1	上部柱	鋼管 (t3.5) (STK400)	別表参照	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

