

品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
	上部柱	下部柱			
トクポールXY3733A	YD3624A	YD3626A	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZAS0A) 前処理後コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装	77×77×340 以下 (幅) (高さ) (全長) 2台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1

アーム取付部
(A矢視図)


76

4

A

 **安全に関するご注意**

- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 組み合わせにより60m/s仕様になるものもあります。
カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 本ポールは電気設備の技術基準による電線の高さの基準を満足できないため架空配線できません。
- 自動点滅器をご使用の際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点を
ご確認のうえ、ご使用ください。

ジョイントパイプ

セットボルト
M8 (4ヶ所)

スライド金具

安定器受部

接地端子位置
スイッチ
取付ねじ
スイッチ
(別途)

ジョイントユニットQ68
(古河電工製) (別途)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

(安定器取付方法)		7	アダプタ	銅管 (t2.7) (SGP)	別表参照	
1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。		6	ベースリブ	銅板 (t9)	別表参照	
2. 上方にスライドさせる。		5	ベースプレート	銅板 (t22)	別表参照	
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。						品名
コーヒープラウン マンセル 10YR2/1		4	六角ボルト	ステンレス鋼	M10×100	トクポール XY3733A
器具質量	49Kg	3	蓋	銅板 (t3.2)	別表参照	(寸法図)
特記事項		2	下部柱	銅管 (t3.2) (STKR400)	別表参照	生産終了品 本器具は製造できません
		1	上部柱	銅管 (t3.2) (STKR400)	別表参照	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

