

承諾図

埋込穴寸法
Ø125⁺²₋₀

灯具（パネのインシュロック部）～電源間
リード線長さ約270mm

2

3

4

5

6

1

234

1.0

2.6

Ø137

4-4.5×6.0長穴

電源ユニット

280

292

72

30

280

292

57

アース付端子台（送り付）20A以下

調光信号用端子（送り可能）
（適合電線：FCPEV相当Ø0.9/1.2）

起動方式DK9の場合
※起動方式RK9は
調光信号用端子を使用できません。

取付パネは9～25mmの
天井に取付可能です。

調光・調色タイプ

起動方式

定格電圧

入力電流

突入電流

消費電力

デジタル有線

DK9

100V

0.395A

8A

39.5W

WILIA無線

RK9

200V

0.200A

17A

242V

0.170A

20A

⚠

安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

●当社適合コントローラと必ず組み合わせて使用してください。指定外使用は、
火災および短寿命の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

電源線

断熱材

30cm以上

10cm以上

10cm以上

30cm以上

電源線は断熱材の上を通してください。

器具

近接限度距離
30cm以上

被照射物

ブローイング材

ブローイング施工不可

グラスウール

グラスウール施工不可

2

3

4

5

6

1

単位mm 第三角法 JIS A-3

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装		
2	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装		
3	パネル	アクリル	透明		
4	ディフュージョンシート	プラスチック	透明つや消し		
5	補助反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上		
6	取付パネ	ステンレス鋼板（t0.5）			
7					
8					
9					
10					
本器具の使用環境	取 付 部 位	一般屋内			
	特 殊 条 件	—			
	水 環 境	非防水			
	温 度 環 境	常温（5～35℃）			
	風 環 境	空調の風程度			
	震 動 環 境	—			
使用LED：電球色（2700K Ra92）～ 昼光色（6500K Ra82）					
器具質量：約2kg					
来 歴：					
特 記 事 項： ・光源寿命：40,000時間（光束維持率70％）					
ホワイト マンセル N9.5					
《品名》PACCK12535DL / ※ / * ① ②					
① 配 光		全光束 (4000K時)	②起動方式		
品名	配光		品名	起動方式	
M	中角(23°)	2390lm	D	DK9	
W	広角(34°)	2605lm	R	RK9	
発注品番： PAXD500S					
品 名： PACCK12535DL/※/*					
図 名：アレンジ調色LED350形 ダウンライト					
図 番：T3CJ28856-K					
尺 度： 1：3	検 印		作 成		
	田島		関		
作成日：2023.09.08					
パナソニック株式会社					
単位mm 第三角法 JIS A-3					