

### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### 警告

●施工は、施工説明にしたがい確実に行う。  
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。

●器具を改造しない。

落下・感電・火災の原因となります。

●断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しない。

火災の原因となります。

●器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離す。

近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中など）では使用しない。

過熱による火災の原因となります。

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。

落下・感電・火災の原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しない。

火災・感電・落下・短寿命の原因となります。

●水平天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付及び傾斜天井には取り付けしない。


落下・感電・火災の原因となります。

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。



指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。

●当社適合コントローラと必ず組み合わせて使用する。

指定外使用は、火災及び短寿命の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と  
下図の様な空間を設けて施工してください。



### 注意

●周囲温度は5℃～35℃で使用する。

指定外の周囲温度で使用すると、火災または短寿命の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。

火災の原因となります。

●器具の取り付け、取り外しは手袋など保護具を使用してください。

けがのおそれがあります。

### 施工上のご注意

・部屋内と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないでください。

不点・腐食・短寿命の原因となります。

・取付面がクロス貼りの場合、接着材が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。サビや変色の原因となります。

・LEDにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

・信号線用端子台に電源線を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。

・接続できる器具の台数や配線長、その他取り扱い当社は、適合コントローラの承認図や取扱説明書にしたがってください。


・突入電流値は定格に記載の通りです。

# 各部のなまえと取付方法


## 警告

施工は施工説明書にしたがい確実にを行う。  
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。

- ・器具の取り付け、取り外しは手袋など保護具を使用してください。けがのおそれがあります。



### ボルト吊り方法 ナット (別途)



## 1 取付前の確認

- ・器具質量 (4.6kg) に十分に耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保する。(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
- ・不備がありますと器具落下の原因となります。

## 2 埋込穴の開孔

- ・埋込穴、取付ボルトを図のように用意しておく。

## 3 本体から反射板を外す

- ・反射板のキックバネをバネ受けから外す。(2ヶ所)

## 4 端子台に電源線・アース線・信号線の接続


### 電源線・アース線の接続

- ①端子台のL・N端子に電源線を接続、アース端子にアース線を接続する。
    - ・各電線を交差させたりしない。
    - ・電源線は端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
    - ・挿入後、電線を引っ張り、抜けないことを確認する。
    - ・端子台 (電源側) の送り容量は20Aです。但し、ライトコントローラと組み合わせる場合、ライトコントローラの負荷容量を確認してください。
- 接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、感電・火災の原因となります。**
- ②接地工事、D種 (第3種) 接地工事を確実に進行。
- 接続が不完全な場合、感電の原因となります。**


### 信号線の接続

- ③信号線を端子台の信号線差し込み穴に接続する。
    - ・信号線は端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
    - ・信号線は電源線と束ねない。
- 誤動作の原因となります。**
- ・挿入後、信号線を引っ張り、抜けないことを確認する。
  - ・端子台 (調光側) の送り容量は350mAです。
- 接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、感電・火災の原因となります。**

### 4 - ①



### 4 - ③



## 5 本体の取付

- ・本体を取付ボルトで確実に取り付ける。(推奨トルク値 0.8N・m)
- ・本体変形防止の為、左図のように位置決め用Wナットを設置しWナット方式でゆるまないように取り付ける。
- ・不備がありますと器具落下の原因となります。

## 6 反射板の取付


- ・反射板のキックバネをバネ受けに引っ掛ける。(2ヶ所)
- ・反射板を押し上げ本体に確実に取り付ける。
- ・取り付けが不完全な場合、反射板落下の原因となります。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 器具を分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中など）では使用しない。過熱による火災の原因となります。



### 注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かないで下さい。火災・感電の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯しつづけます。点灯できるからといって継続して使用可能というわけではありません。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
  - ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  - ・3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：CLX2021HA）点検せずに長時間使い続けると、まれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命（※2）は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

※2 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

### 使用上のご注意

- ・LEDは交換できません。
- ・LEDには光のバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- ・光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違がある場合があります。
- ・低い調光域では色温度のズレが大きくなる場合があります。
- ・電源を切った直後に電源を再投入した場合、LEDが微発光する場合があります。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機などの誘導無線を使用される場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・パネル部に向けて殺虫剤を吹きかけないでください。パネルの汚れ、破損の原因となります。
- ・周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- ・電源線に大きなノイズが重畳されている環境では、チラツキなどが発生する可能性があります。
- ・バーコードリーダーの種類によっては、器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。その場合には、器具との距離を離すか、器具の光を遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・適合コントローラの仕様により本器具仕様の調光、調色範囲以外でも設定の操作が出来ますが器具が指定する動作範囲内で使用してください。

■下記のような状態がありますが異常ではありません。

- ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯、及び消灯時のフェードの仕方に違いが出る場合があります。
- ・電源電圧変動などの影響により、瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
- ・点灯、消灯時発光色が乱れる場合があります。

## 保証について

- ・保証について……………この商品の保証期間は1年間です。消耗品は除きます。但し、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について……………保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

## お手入れ

- ・器具の清掃について……水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
**変色・変質、強度低下による破損の原因となります。**



### 注意

- 感電のおそれあり  
お手入れ時は、必ず電源を切ってください。

## 定格

|      |          |        |        |
|------|----------|--------|--------|
| 定格電圧 | AC100V   | AC200V | AC242V |
| 周波数  | 50/ 60Hz |        |        |
| 入力電流 | 0.485A   | 0.245A | 0.21A  |
| 消費電力 | 48.5W    |        |        |
| 突入電流 | 9A       | 17A    | 20A    |

※4000K時

## 商品仕様

| 光色                       | 調光範囲       | 配光 |
|--------------------------|------------|----|
| 電球色（約2700K）～ 昼光色（約6500K） | 各色 約1～100% | 拡散 |

※適合コントローラの仕様により、本器具仕様の調光・調色範囲以外でも設定の操作が出来ますが、器具が指定する動作範囲内で使用してください。