# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB15118 |
| 光源 | LLD40402CQ1(KAKUSAN) x1 860.0 lm |
| 管理番号 | K0184501(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ3 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 63 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 63 % |
| 保守率 | 良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.29Hm | 1.29Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| | 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |
| 室指数 | | 照明率（X0.01） ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | | 41 | 35 | 31 | 28 | 40 | 34 | 31 | 28 | 39 | 34 | 30 | 28 | 38 | 33 | 30 | 28 | 27 |
| 0.8 | | 47 | 41 | 37 | 34 | 46 | 40 | 36 | 34 | 44 | 40 | 36 | 33 | 43 | 39 | 36 | 33 | 32 |
| 1.0 | | 50 | 45 | 41 | 38 | 49 | 44 | 40 | 38 | 48 | 43 | 40 | 37 | 46 | 42 | 40 | 37 | 36 |
| 1.25 | | 53 | 48 | 45 | 42 | 52 | 48 | 44 | 42 | 51 | 47 | 44 | 41 | 49 | 46 | 43 | 41 | 40 |
| 1.5 | | 55 | 51 | 47 | 45 | 55 | 50 | 47 | 44 | 53 | 49 | 46 | 44 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 |
| 2.0 | | 58 | 55 | 51 | 49 | 57 | 54 | 51 | 49 | 56 | 53 | 50 | 48 | 54 | 52 | 49 | 48 | 46 |
| 2.5 | | 60 | 57 | 54 | 52 | 59 | 56 | 54 | 52 | 57 | 55 | 53 | 51 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 |
| 3.0 | | 61 | 59 | 56 | 54 | 60 | 58 | 56 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 57 | 55 | 54 | 52 | 51 |
| 4.0 | | 63 | 61 | 59 | 57 | 62 | 60 | 58 | 57 | 60 | 59 | 57 | 56 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 |
| 5.0 | | 64 | 62 | 60 | 59 | 63 | 61 | 60 | 58 | 61 | 60 | 59 | 57 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 |
| 7.0 | | 65 | 64 | 62 | 61 | 64 | 63 | 62 | 61 | 63 | 62 | 61 | 60 | 61 | 60 | 59 | 59 | 57 |
| 10.0 | | 66 | 65 | 64 | 63 | 65 | 64 | 63 | 62 | 63 | 63 | 62 | 61 | 62 | 61 | 61 | 60 | 58 |







309.7
298.2

パナソニック株式会社