# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGWC47105 |
| 光源 | LLD4000MLCB1 x1　　845.0 lm |
| 管理番号 | K0176340(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 59 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 59 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 保守率 | | 下方投影面積 | 等価発光面積 |
|---|---|---|---|
| 良 | 0.63 | cm² | cm² |
| 中 | 0.6 | | |
| 否 | 0.56 | | |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.17Hm | 1.17Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 38 | 32 | 28 | 25 | 38 | 32 | 28 | 25 | 36 | 31 | 28 | 25 | 35 | 31 | 28 | 25 | 24 |
| 0.8 | 44 | 39 | 35 | 32 | 44 | 38 | 35 | 32 | 42 | 38 | 35 | 32 | 41 | 37 | 34 | 32 | 31 |
| 1.0 | 48 | 43 | 40 | 37 | 47 | 43 | 39 | 37 | 46 | 42 | 39 | 37 | 45 | 41 | 39 | 36 | 35 |
| 1.25 | 51 | 47 | 44 | 41 | 51 | 47 | 43 | 41 | 49 | 46 | 43 | 41 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 |
| 1.5 | 53 | 50 | 47 | 44 | 53 | 49 | 46 | 44 | 51 | 48 | 46 | 44 | 50 | 47 | 45 | 43 | 42 |
| 2.0 | 56 | 53 | 50 | 48 | 55 | 52 | 50 | 48 | 54 | 51 | 49 | 47 | 52 | 50 | 49 | 47 | 46 |
| 2.5 | 58 | 55 | 53 | 51 | 57 | 54 | 52 | 51 | 55 | 53 | 52 | 50 | 54 | 52 | 51 | 49 | 48 |
| 3.0 | 59 | 56 | 55 | 53 | 58 | 56 | 54 | 52 | 56 | 55 | 53 | 52 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 |
| 4.0 | 60 | 58 | 57 | 55 | 59 | 58 | 56 | 55 | 58 | 56 | 55 | 54 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
| 5.0 | 61 | 59 | 58 | 57 | 60 | 59 | 58 | 56 | 59 | 58 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 |
| 7.0 | 62 | 61 | 60 | 59 | 61 | 60 | 59 | 58 | 60 | 59 | 58 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 10.0 | 62 | 62 | 61 | 60 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 |







299.0
299.0

パナソニック株式会社