

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L D 1 0 3 0 L

光源

L E D 2 7 0 0 _ 7 0 _ 2 1 0 × 1 2 1 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 6 1 9 0 1 (1) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 0 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 3 7 H m

0 . 3 7 H m

0.6	96	93	91	89	96	93	91	89	95	92	90	89	94	92	90	89	88
0.8	99	96	94	92	98	96	94	92	97	95	93	92	96	94	93	92	91
1.0	101	98	96	95	100	98	96	94	99	97	95	94	98	96	95	94	93
1.25	102	100	98	97	101	99	98	96	100	98	97	96	99	97	96	95	94
1.5	103	101	99	98	102	100	99	98	101	99	98	97	100	98	97	96	95
2.0	104	103	101	100	103	102	101	99	102	101	99	98	100	99	98	98	96
2.5	105	104	102	101	104	103	102	101	102	101	100	100	101	100	99	98	97
3.0	106	104	103	102	105	103	102	101	103	102	101	100	101	100	100	99	97
4.0	106	105	104	103	105	104	103	103	103	103	102	101	102	101	100	100	98
5.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	102	101	101	100	98
7.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	104	103	102	102	101	101	101	99
10.0	107	107	107	106	106	106	106	105	104	104	104	103	102	102	102	102	99

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 l x X 1 0 0

6 0

4 0

2 0

1 0

5

3

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

8 m 6 4 2 0 2 4 6 8