

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L B 8 1 3 0 4 + S L K 2 9 0 0 1

光源

L L D 2 4 2 1 L C B 1 × 1 5 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 3 6 8 2 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1 / 1 . 4 / B Z 2 / 4 . 5 / B Z 3

器具効率

9 7 %

上方光束

1 2 %

下方光束

8 5 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (× 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 5 3 H m

0 . 5 3 H m

0.6	69	61	56	53	68	60	56	52	65	59	55	52	62	57	54	51	49
0.8	76	68	63	60	74	67	63	59	71	65	61	58	68	63	60	57	55
1.0	80	73	68	65	78	72	68	64	75	70	66	63	72	67	64	61	59
1.25	84	78	73	69	82	76	72	69	78	74	70	67	75	71	68	65	62
1.5	87	81	77	73	85	79	75	72	81	76	73	70	77	73	71	68	65
2.0	90	85	81	78	88	84	80	77	84	80	77	75	80	77	75	72	68
2.5	92	88	85	82	90	86	83	80	86	83	80	78	82	79	77	75	71
3.0	94	90	87	84	91	88	85	83	87	84	82	80	83	81	79	77	73
4.0	96	93	90	88	93	91	88	86	89	87	85	83	85	83	81	80	75
5.0	97	94	92	90	94	92	90	88	90	88	86	85	86	84	83	82	77
7.0	98	96	95	93	96	94	93	91	91	90	89	87	87	86	85	84	79
10.0	99	98	97	95	97	96	94	93	92	91	90	89	88	87	87	86	80

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8.0 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

