

屋内照明器具特性

品番 (品名)

P A V 1 2 5 4 5 D L W P W 4 0 + N T S 9 0 3 5 4

光源

L E D 4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 5 5 x 1 1 8 5 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 7 9 7 1 4 (1) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 1 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 1 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 4 4 H m

0 . 4 4 H m

0.6	94	90	88	86	93	90	87	86	93	89	87	86	92	89	87	85	85
0.8	98	94	92	90	97	94	92	90	96	93	91	90	95	93	91	89	89
1.0	100	97	95	93	99	96	94	93	98	96	94	92	97	95	93	92	91
1.25	102	99	97	95	101	98	97	95	100	97	96	94	98	97	95	94	93
1.5	103	100	99	97	102	100	98	97	101	99	97	96	99	98	96	95	94
2.0	105	102	101	99	104	102	100	99	102	100	99	98	100	99	98	97	96
2.5	105	104	102	101	104	103	102	100	103	101	100	99	101	100	99	98	97
3.0	106	105	103	102	105	104	102	101	103	102	101	100	101	101	100	99	97
4.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	102	101	101	100	98
5.0	107	106	105	105	106	105	105	104	104	104	103	102	102	102	101	101	98
7.0	108	107	106	106	107	106	105	105	105	104	104	103	103	102	102	102	99
10.0	108	108	107	107	107	107	106	106	105	105	104	104	103	103	102	102	99

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0 0

6 0

4 0

2 0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

8 m 6 4 2 0 2 4 6 8