

屋内照明器具特性

品番 (品名)

P A V 1 2 5 4 5 W W P 3 5 + N T S 9 0 5 5 1

光源

L E D 3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 9 0 5 × 1 1 9 0 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 7 9 7 1 9 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 0 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (× 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 5 1 H m

0 . 8 5 H m

0 . 6

7 6

6 8

6 3

6 0

7 5

6 8

6 3

6 0

7 4

0 . 8

8 4

7 7

7 3

6 9

8 3

7 7

7 2

6 9

8 1

1 . 0

8 9

8 3

7 9

7 5

8 8

8 2

7 8

7 5

8 6

1 . 2 5

9 3

8 8

8 4

8 1

9 2

8 7

8 3

8 0

9 0

1 . 5

9 6

9 1

8 7

9 5

9 0

8 7

8 4

9 3

8 9

2 . 0

9 9

9 5

9 2

9 0

9 8

9 4

9 2

8 9

9 6

2 . 5

1 0 1

9 8

9 5

9 3

1 0 0

9 7

9 4

9 2

9 8

3 . 0

1 0 2

1 0 0

9 7

9 5

1 0 1

9 9

9 6

9 5

9 9

4 . 0

1 0 4

1 0 2

1 0 0

9 8

1 0 3

1 0 1

9 9

9 8

1 0 0

5 . 0

1 0 5

1 0 3

1 0 1

1 0 4

1 0 2

1 0 1

9 9

1 0 1

1 0 0

7 . 0

1 0 6

1 0 5

1 0 3

1 0 2

1 0 1

1 0 1

1 0 1

1 0 0

1 0 0

1 0 . 0

1 0 7

1 0 6

1 0 5

1 0 4

1 0 5

1 0 4

1 0 3

1 0 3

1 0 1

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

