

屋内照明器具特性

品番 (品名)

P A Z 0 7 5 2 0 W W W P 3 5 + N T S 9 5 2 0 0

光源

L E D 3 5 0 0 _ 7 0 _ 6 6 0 × 1 6 6 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 7 3 7 8 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 0 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 5 1 H m

0 . 7 8 H m

0.6	78	71	66	62	77	70	66	62	76	69	65	62	74	69	65	62	61
0.8	85	79	74	71	85	78	74	71	83	78	74	71	81	77	73	71	69
1.0	90	84	80	77	89	84	80	77	87	83	79	76	86	82	78	76	75
1.25	94	89	85	82	93	88	85	82	91	87	84	81	89	86	83	81	79
1.5	96	92	88	86	95	91	88	85	93	90	87	85	91	89	86	84	82
2.0	100	96	93	91	98	95	92	90	96	94	91	89	94	92	90	88	87
2.5	101	98	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89
3.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91
4.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	97	99	98	96	95	93
5.0	105	103	102	101	104	102	101	100	102	100	99	98	100	99	98	97	94
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	103	103	102	101	101	100	100	100	97

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

