

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L B 1 5 1 8 0 + S L K 2 2 0 1 2

光源

L L D 2 4 2 1 L C B 1 × 1 5 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 3 0 0 0 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

9 7 %

上方光束

0 %

下方光束

9 7 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 4 1 H m

0 . 4 1 H m

0.6	81	75	72	69	80	75	72	69	79	74	71	69	78	74	71	69	68
0.8	87	82	79	76	86	82	78	76	85	81	78	76	84	80	77	75	74
1.0	91	86	83	81	90	86	83	80	88	85	82	80	87	84	81	80	78
1.25	94	90	87	84	93	89	86	84	91	88	86	84	90	87	85	83	82
1.5	96	92	89	87	95	91	89	87	93	90	88	86	91	89	87	86	84
2.0	98	95	93	91	97	94	92	91	95	93	91	90	93	92	90	89	87
2.5	99	97	95	93	98	96	94	93	96	95	93	92	95	93	92	91	89
3.0	100	98	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	95	94	93	92	90
4.0	101	100	98	97	100	99	98	97	98	97	96	95	97	96	95	94	92
5.0	102	101	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	97	96	96	95	93
7.0	103	102	101	100	102	101	100	100	100	99	98	98	98	97	97	96	94
10.0	103	103	102	101	102	102	101	101	100	100	99	99	98	98	98	97	95

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0 0

6 0

4 0

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0