

屋内照明器具特性

品番 (品名) S L B 1 5 1 8 0 + S L K 2 2 0 1 3 + S L K 2 9 0

光源 L L D 3 4 2 1 L C B 1 × 1 7 0 0 . 0 l m

管理番号 K 0 1 9 3 6 9 1 (0) D B 1

B Z 分類 B Z 1 / 0 . 9 / B Z 2 / 3 . 5 / B Z 3

器具効率	9 2 %	反射率	天井	8 0 %				7 0 %				5 0 %				3 0 %				0 %
			壁	7 0	5 0	3 0	1 0	7 0	5 0	3 0	1 0	7 0	5 0	3 0	1 0	7 0	5 0	3 0	1 0	0 %
			床	1 0 %				1 0 %				1 0 %				1 0 %				0 %
上方光束	8 %	室指数	照明率 (X 0 . 0 1)																	Z C M
下方光束	8 4 %																			

保守率

良 0 . 6 3
中 0 . 6
否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 4 6 H m

0 . 4 8 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0 0

6 0

4 0

2 0

1 0

0 . 5

0 . 2

0 . 1

0 . 0 5

0 . 0 2

0 . 0 1

0 . 0 0 5

0 . 0 0 2

0 . 0 0 1

0 . 0 0 0 5

0 . 0 0 0 2

0 . 0 0 0 1

0 . 0 0 0 0 5

0 . 0 0 0 0 2

0 . 0 0 0 0 1

0 . 0 0 0 0 0 5

0 . 0 0 0 0 0 2

0 . 0 0 0 0 0 1

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

H = 6

H = 7

H = 8

H = 9

H = 10

H = 11

H = 12

H = 13

H = 14

H = 15