

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L B 1 5 7 8 2 + S L K 2 2 0 1 4

光源

L L D 3 4 1 1 L C B 1 × 1 7 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 2 9 9 6 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

9 8 %

上方光束

0 %

下方光束

9 8 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 7 6 H m

0 . 7 6 H m

0.6	88	83	81	79	87	83	80	78	86	83	80	78	85	82	80	78	77
0.8	93	88	86	84	92	88	86	84	91	87	85	83	89	87	85	83	82
1.0	95	92	89	87	95	91	89	87	93	90	88	87	92	90	88	86	85
1.25	97	94	92	90	97	94	92	90	95	93	91	89	94	92	90	89	88
1.5	99	96	94	92	98	95	93	92	96	94	93	91	95	93	92	91	89
2.0	101	98	97	95	100	98	96	95	98	96	95	94	97	95	94	93	91
2.5	102	100	98	97	101	99	98	96	99	98	96	95	97	96	95	94	93
3.0	103	101	99	98	102	100	99	98	100	98	97	96	98	97	96	95	93
4.0	103	102	101	100	103	102	101	100	99	100	99	98	99	98	97	97	94
5.0	104	103	102	101	103	102	101	100	101	100	99	99	99	98	98	97	95
7.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	100	100	99	99	98	96
10.0	105	105	104	104	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	99	96

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

