

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XS Z D 1 0 6 9 N

光源

L L D 2 4 1 1 N C B 1 × 1 5 0 0 . 0 1 m

管理番号

K 0 1 9 2 0 4 6 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

8 1 %

上方光束

0 %

下方光束

8 1 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 8 0 H m

0 . 8 0 H m

0.6	74	71	69	67	74	71	69	67	73	70	69	67	72	70	68	67	67
0.8	78	75	73	71	77	74	72	71	76	74	72	71	75	73	72	71	70
1.0	80	77	75	74	79	77	75	74	78	76	74	73	77	75	74	73	72
1.25	81	79	77	76	81	78	77	76	79	78	76	75	78	77	76	75	74
1.5	82	80	79	77	82	80	78	77	80	79	77	76	79	78	77	76	75
2.0	84	82	80	79	83	81	80	79	81	80	79	78	80	79	78	78	76
2.5	84	83	82	81	84	82	81	80	82	81	80	79	81	80	79	79	77
3.0	85	84	83	82	84	83	82	81	83	82	81	80	81	80	80	79	78
4.0	85	84	84	83	85	84	83	82	83	82	82	81	82	81	81	80	78
5.0	86	85	84	84	85	84	84	83	83	83	82	82	82	81	81	81	79
7.0	86	86	85	85	85	85	84	84	84	83	83	83	82	82	82	81	79
10.0	87	86	86	85	86	85	85	85	84	84	83	83	82	82	82	82	80

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X
H = 1 . 5
H = 2
H = 2 . 5
H = 3
H = 4
H = 5

