

屋内照明器具特性

品番 (品名)

X N W2 5 6 2 W W

光源

L E D 4 0 0 0 _ 8 5 _ 2 3 3 0 x 1 2 3 3 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 8 3 3 1 1 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 0 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 8 1

中 0 . 7 7

否 0 . 6 8

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 7 9 H m

0 . 7 9 H m

0.6	85	79	75	72	84	78	75	72	83	78	74	72	81	77	74	72	71
0.8	91	85	82	79	90	85	81	79	88	84	81	79	87	83	81	78	77
1.0	94	90	86	84	93	89	86	84	92	88	85	83	90	87	85	83	82
1.25	97	93	90	88	96	92	90	87	95	91	89	87	93	90	88	86	85
1.5	99	95	93	90	98	95	92	90	96	93	91	89	95	92	90	89	87
2.0	101	98	96	94	100	98	95	94	99	96	94	93	97	95	93	92	90
2.5	103	100	98	97	102	100	98	96	100	98	96	95	98	96	95	94	92
3.0	104	102	100	98	103	101	99	98	101	99	98	96	99	98	96	95	93
4.0	105	103	102	100	104	102	101	100	102	101	99	98	100	99	98	97	95
5.0	106	104	103	102	105	103	102	101	102	101	100	101	100	101	100	99	96
7.0	107	105	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	100	99	97
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	98

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

