

屋内照明器具特性

品番 (品名)

X N W7 5 6 0 W L

光源

L E D 3 0 0 0 _ 8 0 _ 6 2 9 5 x 1 6 2 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 7 2 5 3 3 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 0 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良

0 . 7 6

中

0 . 7 2

否

0 . 6 4

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 7 7 H m

0 . 7 7 H m

0.6	77	69	64	61	76	69	64	61	74	68	63	60	73	67	63	60	59
0.8	84	78	73	70	84	77	73	70	82	76	72	69	80	75	72	69	68
1.0	89	83	79	76	88	83	79	76	86	82	78	75	85	81	77	75	73
1.25	93	88	84	81	92	87	84	81	90	86	83	80	88	85	82	80	78
1.5	96	91	87	85	95	90	87	84	93	89	86	84	91	88	85	83	81
2.0	99	95	92	90	98	94	91	89	96	93	90	88	94	91	89	87	86
2.5	101	98	95	93	100	97	94	92	98	95	93	91	96	94	92	90	88
3.0	102	99	97	95	101	98	96	94	99	97	95	93	97	95	93	92	90
4.0	104	102	100	98	102	101	99	97	100	99	97	96	98	97	96	95	92
5.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94
7.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	100	100	99	99	98	95
10.0	106	105	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 l x X 1 0
6 0
4 0
2 0
1 0
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5