

屋内照明器具特性

品番 (品名)

YYY41000

光源

L L D 3 0 2 0 L C B 1 x 2 7 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 4 4 3 7 (1) D 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

5 9 %

上方光束

3 0 %

下方光束

2 9 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 4 1 H m

0 . 4 0 H m

0.6	40	36	33	31	38	34	32	30	34	31	30	28	30	29	28	27	24
0.8	43	39	37	35	41	37	35	33	36	34	32	31	32	31	30	29	25
1.0	46	42	39	37	43	40	38	36	38	36	34	33	33	32	31	30	26
1.25	48	44	42	40	45	42	40	38	39	37	36	35	34	33	32	31	26
1.5	49	46	44	42	46	44	42	40	40	39	37	36	35	34	33	32	27
2.0	51	49	47	45	48	46	44	43	42	40	39	38	36	35	34	34	27
2.5	52	50	48	47	49	47	46	44	42	41	40	39	36	36	35	35	28
3.0	53	51	50	48	50	48	47	46	43	42	41	40	37	36	36	35	28
4.0	54	53	51	50	51	49	48	47	44	43	42	42	37	37	36	36	28
5.0	55	54	53	52	51	50	49	48	44	44	43	42	38	37	37	37	28
7.0	56	55	54	53	52	51	50	50	45	44	44	43	38	38	37	37	28
10.0	56	56	55	54	52	52	51	51	45	45	44	44	38	38	38	38	28

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

A

A'

A

A'