

<屋外用照明器具固定構造部材・オプション品>



安全に関するご注意

- 本商品には耐用年限があります。
使用環境によるストレスにより腐食や金属疲労等の劣化は進行しています。点検・補修・交換をしてください。
- ・塩害地域、植栽の中に設置の場合などは耐用年限が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けるとまれに折れ・落下などに至る場合があります。

安全チェックシート ・ 下表の各項について確認し、該当する場合は点検結果に○を記入してください。

対象	点検部位	安全点検項目	区分	点検結果	処置
ポール・アーム・アンカーボルト	1 全般	著しい傾き、曲がり、凹み、変形がある。	A		撤去
		塗装のキズ・劣化がある。	C		補修（塗装）
		薄く発錆がある。	B		補修（塗装）
		著しい発錆がある。	A		専門業者による診断
		腐食し、孔が開いている。	A		撤去
	2 柱脚部	固定用ボルト・ナットの緩みがある。	C		補修
		基礎部（コンクリート）にクラックがある。	B		補修
		柱脚部にクラックがある。	A		撤去
		柱脚部にクラックがあるか判断しにくい。	A		専門業者による診断
		アンカーボルト、ナットの変形がある。	B		補修
		ベースプレートに変形がある。	A		撤去
		薄く発錆がある。	B		補修（塗装）
		著しい発錆がある。	A		専門業者による診断
	3 開口部	蓋が外れない。	C		補修
		パッキンに硬化・ひび割れが見られる。	C		補修
		開口部・溶接部にクラックがある。	A		撤去
		開口部・溶接部にクラックがあるか判断しにくい。	A		専門業者による診断
		薄く発錆がある。	A		補修（塗装）
	4 内面 （開口部・柱脚部間）	著しい発錆がある。	A		専門業者による診断
		ハンマーで叩くと部分的に音に変化がある。	A		専門業者による診断
		内面に水が溜まっている。	C		水抜き後止水処理
	5 灯具取付部 アーム	ボルト・ナットに緩みがある。	C		補修
		溶接部、その他にクラックがある。	A		撤去
		溶接部、その他にクラックがあるか判断しにくい。	A		専門業者による診断
		薄く発錆がある。	A		補修（塗装）
		著しい発錆がある。	A		専門業者による診断
架台・オプション品	1 全般	著しい傾き、曲がり、凹み、変形がある。	A		撤去
		塗装のキズ・劣化がある。	C		補修（塗装）
		薄く発錆がある。	B		補修（塗装）
		著しい発錆がある。	A		撤去
		腐食し、孔が開いている。	A		撤去
		ボルト・ナットに緩みがある。	C		補修
		溶接部、その他にクラックがある。	A		撤去

【診断結果の判定】

- 区分Aの○印が1個でもあれば、調査した施設は劣化状態が相当進行し、危険な状態に至っていることがあります。
チェックした項に対する処置をしてください。
- 区分Bの○印が1個でもあれば、調査した施設は劣化状態が進行していることがあります。
チェックした項に対する処置をしてください。
- 区分Cの○印が1個でもあれば、調査した施設は劣化が軽微な状態です。
チェックした項に対する処置をしてください。

*上記点検項目以外でも不具合があれば、工事店等の専門家にご相談ください。

*屋外用（高所取付等）およびエバーライト屋外用（高所取付等）の注記文及びチェックシートは別紙参照ください。

屋外用（高所取付等）：CLX2021CA エバーライト屋外（高所取付等）：CLX2021EA

CLX2021MA

屋外用照明器具固定構造部材

パナソニック株式会社

