

JIS Q 17050 に基づく供給者適合宣言書

- 1) 番号 : P-S013
- 2) 発行者の名称 : パナソニック株式会社
発行者の住所 : 大阪府門真市大字門真1048
- 3) 宣言の対象 : アラウーノ S、アラウーノ i、アラウーノ MS 仕様 壁排水
CH1101P□□
CH1111XP□□
CH1111P□□MS
- : 色記号

- 4) 上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している :

文書番号	表題	版数/発行日
<u>JIS A 5207 : 2011</u>	<u>衛生器具一便器・洗面器類</u>	<u>平成23年1月28日</u>


JIS記号	: C730SM
節水の区分	: 節水Ⅱ形
試験項目	: 洗浄性能、排出性能
試験方法	: JIS A 5207 : 2011による
判定基準	: JIS A 5207 : 2011による

- 5) 製品について : 性能証明書証明番号 (JQ節水02010) の試験品「CH1101PWS」と便器洗浄性能が同一の製品となります。

- 6) 追加情報 :

弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

- 7) 代表者又は代理人 :

発行日	: 2016年2月19日
発行場所	: パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
役職名・氏名	: ハウジングシステム事業部 水廻りシステムビジネスユニット CS・品質保証部 部長 鎌田 敏英 

【添付資料】 性能証明書 (証明番号 : JQ節水02010)

JQA

証明番号：JQ 節水 02010
発行日：2012年11月30日

性能証明書

パナソニック株式会社

以下の製品について、JIS A 5207 に掲げる試験方法に基づく試験立会の結果、性能が判定基準に適合していることを証明します。

- 試験品 1) 節水の区分：節水Ⅱ形
2) 製品名：アラウーノS
3) 品番：CH1101PWS
4) JIS 記号：C730SM

試験項目：洗浄性能、排出性能

試験方法：JIS A 5207 による

判定基準：JIS A 5207 による

試験日：2012年11月27日

試験場所：パナソニック エコソリューションズ住宅設備株式会社 幸田工場
試験室

一般財団法人 日本品質保証機構

JIS 認証業務部

常務理事 矢野 忠行



試験報告書 NO : 3

試験報告書

パナソニック エコソリューションズ住宅設備株式会社

試験日: 2012年 11月 27日

試験員: 大島文子

試験場所: 幸田工場 試験室

- 1) JIS 記号: C730SM
- 2) 製品名: アラウーノ S
- 3) 品番: CH1101PWS (壁排水式)
- 4) 試験品のシリアル NO.: 121122 1112BJ
- 5) 試験結果

洗浄水量: 5.7L

試験項目		評価基準	試験回数		
			1回目	2回目	3回目
洗浄性能	1分試験	跡が残らないこと	○	○	○
	代用汚物 A	完全排出	○	○	○
	代用汚物 B	85 個以上排出	95 個	95 個	97 個
排出性能		φ44mm 以上通過	φ45 通過		
水封性能		50mm 以上	59 mm		
耐漏水性能		漏水なきこと	○		
耐漏気性能		漏気なきこと	○		

※○は基準クリアー

一般財団法人 日本品質保証機構 立会試験員: 山田政司