

系統連系申請参考資料 (中国電力)

パワーステーション

※系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手
くださいますようお願いいたします。

※参考記入例の電力申請資料は、お取寄せいただいた電力申請資料と書式が異なる
場合がありますが、同様の記入項目に記載例を基に記入してください。

パナソニック株式会社

託送Web新增設工事申込み（基本情報：系統連系）

屋内線工事店さまの情報					
工事店名 必					
工事店コード（4桁） 組合加盟の場合					全中国電気工事組合連合会または中国地方電気工事業協同組合に加盟されている電気工事店さま
工事店ご担当者さま 必					
ご担当者さま電話番号 必					
主任電気工事士指名 必					
電気工事士免許No 必					
申込種別（低圧の系統連系）					
申込内容 必		☐ 新規契約 ☐ 容量変更 ☐ 契約変更 ☐ 全使撤 ☐ 設備変更			
受電方式 必		☒ 単相 ☐ 三相			
発電者名の情報					
発電場所 必		郵便番号 住所		〒 -	
発電者名 必		(カナ)			
電話番号 必		- -			
発電者メールアドレス 必		@			
受電地点特定番号 容量変更の場合					
連絡先住所 ☐ 需要（発電）場所住所と同じ		郵便番号 住所		〒 -	
連絡先氏名		(カナ)			
連絡先電話番号		- -			

託送Web新增設工事申込み（系統連系情報）

売電先		☐ 送配電事業者 ☐ 小売電気事業者（ ） ☐ 売電なし（自家消費等）							
固定価格買取制度		☐ F I T 対象（ ☐ 買取制度に同意） ☐ 対象外							
特定卸供給希望		☐ あり（小売電気事業者： ）							
申込（工事）内容									
申込種別		☐ 新規契約 ☐ 容量変更 ☐ 全使撤 ☐ その他			連系希望日	年 月 日			
配線区分		☐ 余剰配線 ☐ 全量配線		配線方法（全量の場合）	☐ Y 字分岐 ☐ 別引込				
既存供給契約の有無（余剰の場合）		☐ 既に電気を利用している建物等に、発電設備を設置 ☐ 建物等の新設と同調して、発電設備を設置			供給地点 特定番号				
工事費発生時のお支払情報									
お支払方法		☐ コンビニ／Web決済 ☐ 振込用紙							
請求先		☐ 電気工事店 ☐ 工事会社 ☐ 小売電気事業者 ☐ 需要（発電）者 ☐ その他住所							
S M S 送信用電話番号（コンビニ／Web決済の場合）		- -							
請求書名義									
請求書送付先		〒 -							
（振込用紙）					宛名				
引込柱情報 ※建柱が必要な場合等で引込柱が無い場合は、需要場所から最も近い引込柱を入力してください。									
引込柱									
出力制御ユニット「あり」の場合は以下を記入してください									
サーバーセキュリティ 対策の同意		☒ 以下すべての条件について、同意します。 ・外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小限にするための対策を講じている。 ・発電設備の制御に係るシステムには、マルウェアの侵入防止対策を講じている。							
発電事業者名		☐ 発電者情報と同じ							
担当者名									
計量器情報									
既設計器No									
計器関連		☐ 発電場所に対して、複数の計器を設置する							
振込情報（送配電事業者買取のみ）									
振込方法		☐ 口座振込 ☐ 納付書							
金融機関		☐ ゆうちょ銀行 ☐ その他金融機関							
ゆうちょ 銀行	通帳記号			その他 金融機関	金融機関名		支店名	支店	
	通帳番号				預金種別	☐ 総合 ☐ 振替 ☐ 普通 ☐ 当座 ☐ 貯蓄 ☐ 別段貯蓄			
	口座名義				口座番号				
			口座名義						
振込先住所		〒 -							
振込先名義		(カナ)			部署名 ※任意	(カナ)			

別紙1

※認証切れの品番を連系申し込みする際は、製造年月日証明書を添付してください。

機種別整定値一覧表

	①型式	②定格出力	③皮相電力	④認証番号	⑤OFR	⑥UFR	⑦設定力率	⑧検出基準	⑨能動式変動幅	⑩制御方式	
パワステS+	LJRC41 / 42	5.5kW	5.8kVA	MD-0038	61.2Hz	57.0Hz	2秒	95%	8°	1.2Hz	有効電力一定制御
V2H蓄電eneplat (22年度モデル)	LJRE31B / 32B	6.0kW	6.3kVA	MD-0058	61.2Hz	57.0Hz	2秒	95%	8°	1.2Hz	有効電力一定制御
V2H蓄電eneplat (24年度モデル)	LJRE32C / 3HC	6.0kW	6.3kVA	MD-0065	61.2Hz	57.0Hz	2秒	95%	8°	1.2Hz	有効電力一定制御
創蓄連携システムT	LJPB32D	5.5kW	5.8kVA	MD-0078	61.2Hz	57.0Hz	2秒	95%	8°	1.2Hz	有効電力一定制御
産業用蓄電システム 単相連系タイプ(V2X対応)	LJPCT2 (組合せ品番： XLJVL06A/XLJVL06AE/XLJVL12A/XLJVL12AE パッケージ型番：PI 1-PCT2063/PI 1-PCT2126)	6.0kW	6.3kVA	MD-0062	61.2Hz	57.0Hz	2秒	95%	8°	1.2Hz	有効電力一定制御

※パワステS+：蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合。パワステS+単体設置(蓄電池なし)の場合は、パワコン用一覧表を参照ください。

※V2H創蓄eneplat：蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合。パワーステーション単体設置(蓄電池なし)の場合は、パワコン用一覧表を参照ください。

※創蓄連携システムT：蓄電池を接続する場合。パワーステーション単体設置(蓄電池なし)の場合は、パワコン用一覧表を参照ください。

- ①型式 設置される機種をご記載ください。
- ②定格出力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力有効電力」の欄を参照(力率100%時の値を記入)
- ③皮相電力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力皮相電力」の欄を参照(設定力率時の値を記入)
- ④認証番号 仕様書の取得認証のページの「JET認証」の「認証登録番号」を参照
- ⑤⑥OFR、UFR 仕様書の保護機能のページの「OFR」「UFR」の欄を参照
- ⑦設定力率 仕様書の定格仕様のページの「出力基本波力率」の欄を参照。

別紙2

24年度モデルeneplatと25年度モデルパワーコンディショナの組合せの場合、以下ご参考いただきご記入ください。

品番 組合せ		eneplat品番: LJRE32C/LJRE3HC パワコン品番:VBPC255GM4T、VBPC255GM4H、VBPC244GM4T、 VBPC255GM4、VBPC244GM4 VBPC255NC4、VBPC240NC4、VBPC230NC4
系 統 連 系 申 請 記 載 内 容	制御UT	BLJNR01D
	通信/ ユーザインター フェース	(UT1) MKN713、MKN713050、MKN704、 MKN704050、MKN705 (UT2) MKN714、MKN714050、MKN706、 MKN706050、MKN707 ご採用品番いずれか記載
	計測UT	(UT1) MKN7300S1 + MKN7300S2、 MKH73001S1 + MKN7300S2、 NKH73002S1 + MKN7300S2 (UT2) MKN7360S1、MKN7350S1、MKN733 ご採用品番いずれか記載