

一体型LEDベースライト
iDシリーズ 40形

保管用

	ライトバータイプ	品番
コンフォート	6900 lm タイプ	NNL(H)4600L N/W T
	6900 lm(省エネ)タイプ	NNL(H)4605H N/W T
	5200 lm タイプ	NNL(H)4500L N/W T
	5200 lm(省エネ)タイプ	NNL(H)4505H N/W P
	4000 lm タイプ	NNL(H)4400L N/W P
	3200 lm タイプ	NNL(H)4300L N/W T

	ライトバータイプ	品番
マルチコンフォート	6900 lm タイプ	NNL(H)4600K N/W T
	6900 lm(省エネ)タイプ	NNL(H)4604H N/W T
	5200 lm タイプ	NNL(H)4500K N/W T
	5200 lm(省エネ)タイプ	NNL(H)4504H N/W P
	4000 lm タイプ	NNL(H)4400K N/W P
	3200 lm タイプ	NNL(H)4300K N/W T

N : 昼白色 (5000K) 、 W : 白色 (4000K)

	ライトバータイプ	品番
スペースコンフォート	5200 lm タイプ	NNL(H)4500J N/W T
	5200 lm(省エネ)タイプ	NNL(H)4503H N/W P
	4000 lm タイプ	NNL(H)4400J N/W P

適合本体	iスタイル	適合本体	下面開放型W150	下面開放型W190	下面開放型W220	下面開放型W300	特注品
直付型	NNLK(H)41509	埋込型	単体	NNLK(H)41715J	NNLK(H)41719J	NNLK(H)42722J	NNLK(H)42730J
			連結中用	NNLK(H)41716J	NNLK(H)41720J	NNLK(H)42723J	NNLK(H)42731J
			連結右用	NNLK(H)41717J	NNLK(H)41721J	NNLK(H)42724J	NNLK(H)42732J
			連結左用	NNLK(H)41718J	NNLK(H)41722J	NNLK(H)42725J	NNLK(H)42733J

- 上記 () 内は加工品番です。以降、加工品番および特注品番の記載を省略します。
- 適合本体と適合ライトバーの組み合わせは承認図、カタログを参照してください。
- 本照明器具はパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで性能を満足します。
- 上表以外の本体をご使用の場合は、本体に同梱の説明書を参照してください。

下記組み合わせは、公共施設用照明器具型番となります。

器具タイプ	公共施設用照明器具型番	ライトバー品番	本体品番	器具タイプ	公共施設用照明器具型番	ライトバー品番	本体品番
下面開放型 W150	LRS6CG1A-4-25	NNL4300KNT	NNLK41715J	下面開放型 W220	LRS3CG1A-4-25	NNL4300KNT	NNLK42722J
	LRS6CG1A-4-31	NNL4400KNT			LRS3CG1A-4-31	NNL4400KNT	
	LRS6CG1A-4-41	NNL4500KNT			LRS3CG1A-4-41	NNL4500KNT	

(一般屋内用)・器具の施工には電気工事の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。
安全に関するご注意



警告

- ライトバーを単独で使用しない。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用する。

落 下・感 電・火 灾 の 原 因 と な り ま す。

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると、落 下・感 電・火 灾 の 原 因 と な り ま す。

- 本体、ライトバーを分解、改造しない。落 下・感 電・火 灾 の 原 因 と な り ま す。

- ライトバーのカバーは樹脂製のため、取り扱いに注意する。破損によるけがの原因となります。
万 一、破 損 し た 場 合、す ぐ に 電 源 を 切 り 交 換 し て く だ さ い。


- ライトバーが破損した状態で使用しない。落 下・感 電・火 灾 の 原 因 と な り ま す。

- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数で使用する。

指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感 電・火 灾 の 原 因 と な り ま す。

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火 灾 の 原 因 と な り ま す。(埋込型のみ)

- 水平天井埋め込み取付専用です。ほかの取り付けはしないでください。落 下 の 原 因 と な り ま す。(埋込型のみ)



注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

落 下・感 電・火 灾 の 原 因 と な り ま す。

- 周囲温度は、5~35°C以内で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。

- ライトバーのカバーはポリカーボネート製のため、直射日光の当たる場所や蛍光灯が近接する場所などの紫外線の多い場所、ヘキサンやアセトンなどの有機溶剤が使用される場所では使用しないでください。カバーの劣化・破損の原因となります。


- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドK. Oより器具内送りをする場合は、6900、5200lmタイプはエコケーブル(EM-EE)を使用してください。感 電・火 灾 の 原 因 と な り ま す。

- 電源方式により騒音(うなり)が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側(充電側)に取り付けてください。

- 器具の取り付け・取り外しは手袋など保護具を使用してください。けがのおそれがあります。

施工上のご注意

- ライトバーの取り付けには方向性があります。
壁面付近に取り付ける場合、本体の△マークを室内側にしてください。
 - 器具を密集して取り付けないでください。密集させて取り付けると、過熱により故障の原因となります。（iスタイルの場合）
 - 電源線の器具間送り配線は、エンドK、Oより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
 - ほこりの多い場所で使用される場合は、カバー内にほこりが堆積する場合があります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をおすすめします。
 - バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか遮蔽するなどの対策を講じてください。
 - 虫の飛来が多い場所で使用される場合は、ライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
 - 本体に耐熱チューブ使用と表示されている場合でも、6900lmタイプのライトバーは耐熱チューブは不要です。
 - 起動方式“LA”の器具は、当社適合コントロールとの組み合わせにより、光出力を約10%～100%に変化させることができます。
 - 起動方式“LR”的器具（6900/5200lmタイプ）は、当社適合コントロールとの組み合わせにより、光出力を約5%～100%に変化させることができます。
 - 起動方式“DZ”的器具は、当社適合コントロールとの組み合わせにより、光出力を約10%～100%に変化させることができます。
※6900/5200lmタイプライトバーは約5%～100%に変化させることができます。
 - 適合コントロールは、当社製品を使用してください。適合コントロールの注意事項については、適合コントロールの説明書を確認してください。
 - 接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書を参照してください。
※ライトコントロールで照明器具電源を接続する場合、接続台数が減少する場合があります。ライトコントロールの定格容量とLED器具の定格を事前に確認してください。
- 結線について（LA、LR、DZ方式の場合）
- コントロールの結線と適合電線はコントロールの説明書を確認してください。
 - 電源線は低圧屋内配線工事、調光信号線は弱電流配線工事が必要です。
 - 調光信号線は電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。
 - 電線管をご使用の場合は、電源線と調光信号線を同じ管内に収納しないでください。




各部のなまえと取付方法《直付型の場合》

警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
ライトバーの取り付け・取り外しは必ず電源を切る。

【NNLK41509+ライトバーの例で説明しています】

ボルトの出しろ 15～25mm
(ガード付きの場合 20～30mm)



1 取付前の確認

- 既設器具取替えの場合、周辺機器の電気容量を確認する。
- 器具質量（2.1kg：NNLK41509+ライトバーの場合）
に十分に耐えるよう、取付ボルトまたは、木ネジ取付部（ネジ掛けかりしろ）の強度を確保する。
(取付ボルトは、W3/8またはM10を使用する。)
(木ネジは、丸木ネジの呼び4.1以上を使用する。)
- 不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。**
- 本体に仮止めしているコネクタを外す。

2 本体の取付


- 電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
電源ブッシングがついていない電源穴（エンドK、O穴含む）
を使用する場合は、必ず電源ブッシングを付け替えてください。
- 本体を取付ボルトまたは、木ネジで確実に取り付ける。
(取付ボルト推奨トルク値：1.5N・m)
- 不備があると器具落下の原因となります。**

3 電源線・アース線の接続

- 電源線、アース線を確実に差し込む。
- D種（第3種）接地工事が必要。
- 端子台の最大送り容量は右表のとおりです。
接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。


明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
5200lmタイプ	13A
4000lmタイプ	14A
3200lmタイプ	20A
2500lmタイプ	20A
2000lmタイプ	20A

- 電源線接続後、余分な電源線はライトバーとの干涉を防ぐため電源穴へ押し戻すか、電源線をおさえて処理すること。
- 電源穴と端子台の間は曲げずにまっすぐに配線すること。
- 余分な電源線を器具外に戻せない場合、適切な長さに切断すること。
不備があるとライトバーの電源と干渉し電源線損傷による感電・火災の原因となります。




4 ライトバーの引掛け

- ライトバーの引掛け金具をフレームに当たるまでスライドさせ、本体の角穴に片側ずつ確実に引掛ける。
取り付けが不完全な場合、ライトバー落下の原因となります。



5 調光信号線の接続（LA、LR、DZ方式の場合）

- 調光信号線を先端から約260mmの部分で結束バンド（同梱）で結束し、ライトバーの結束バンド取付穴（端から約90mmの位置）に取り付ける。




(注) 結束バンドは引き抜かないでください。
再使用する場合は結束を外して行ってください。




- 調光信号線を端子台（調光信号用）に確実に差し込む。
調光信号線に極性はありません。コントロールとの結線または制御可能台数はコントロールの説明書を確認してください。

接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。



6 コネクタの接続

- 本体とライトバーのコネクタを確実に接続する。
『カチッ』っと音がするまではめ込んでください。





接続が不完全な場合、火災の原因となります。

各部のなまえと取付方法《直付型の場合》(続き)

7 ライトバーの取付


- ・ライトバーのキックバネを本体の受け金具に確実に取り付ける。
- ・電線を挟まないようライトバーを本体内へ押し上げる。



■器具内送り配線をする場合


- ・本体の受け金具・端子台とライトバーの電源・キックバネ・引掛け金具とボルトに挟まれないように電源線を収納する。
- ・iスタイル本体は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定することができます。
- ・電線保持片先端で電源線を押し付けないでください。
- ・電源線固定後に引っ張らないでください。

不備があると電源線損傷による感電・火災の原因となります。



■ライトバーを取り外す場合

1. 本体の△マークを目印に、手でライトバーを引き下げる。工具でこじ開けると、ライトバー破損の原因となります。
2. キックバネを本体の受け金具から外す。
3. コネクタを外す。
4. ライトバーの引掛け金具を本体から外す。



各部のなまえと取付方法《埋込型の場合》


(N : 連結台数)

本体品番	【単体取付】		【連結取付】		P 器具取付ピッチ 埋込穴寸法 : W×(L)	H 器具取付ピッチ 埋込穴寸法 : W×(L)		
	埋込穴寸法 : W×L		埋込穴寸法 : W×(L)					
	600	800	600	800				
NNLK41710	100×1235	100×(1224×N+10)	—	424	100×(1254×N-20)	—	454	
NNLK41715J	150×1235	150×(1224×N+10)	624	424	150×(1254×N-20)	654	454	
NNLK41719J	190×1257	190×(1244×N+10)	644	444	190×(1274×N-20)	674	474	
NNLK42722J	220×1235	220×(1224×N+10)	624	424	220×(1254×N-20)	654	454	
NNLK42730J	300×1257	300×(1244×N+10)	644	444	300×(1274×N-20)	674	474	
NNLK42742	220×1235	—	—	—	220×(1251×N-20)	—	451	
							5~10	

警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
ライトバーの取り付け・取り外しは必ず電源を切る。

【NNLK42730J+ライトバーの例で説明しています】



1 取付前の確認

- ・既設器具取替えの場合、周辺機器の電気容量を確認する。
- ・器具質量(3.6kg : NNLK42730J+ライトバーの場合)に十分に耐えるよう、取付ボルトの強度・天井材の強度を確保する。(取付ボルトは、W3/8またはM10を使用する。)
- 不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。
- ・本体に仮止めしているコネクタを外す。

2 埋込穴の開口

- ・埋込穴、取付ボルトを左図のように用意しておく。
※詳細寸法は上表参照

3 本体の取付


- ・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。電源ブッシングがない電源穴を使用する場合は、必ず電源ブッシングを付け替えてください。

【単体連結の場合】

- ・本体の外側に連結金具(NNFK91001(別途))をはめ込み、確実にネジ止めする。

本体、連結金具の取付穴組み合わせ

本体品番	連結金具取付穴
NNLK41710	(注)
NNLK41715J	B
NNLK41719J	A
NNLK42722J	B
NNLK42730J	A



(注) NNLK41710の場合、連結金具は加工品となります。

(注) 上表以外の本体の場合は、本体に同梱の説明書を参照してください。

- ・本体を取付ボルトで確実に取り付ける。(取付ボルト推奨トルク値: 0.6N・m)

【連結の場合】


- ・本体は、右用から順次取り付ける。(注) 左用は最後に取り付ける。
不備があると器具落下の原因となります。

4 電源線・アース線の接続 (直付型の場合を参照)

【単体連結の場合】

- ・天井裏に電源線を戻して配線することを推奨していますが、器具内送り配線をする場合はビニタイで結束する。

接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。



5 ライトバーの引掛け

(直付型の場合を参照)

6 調光信号線の接続 (LA、LR、DZ方式の場合)

(直付型の場合を参照)

7 コネクタの接続

(直付型の場合を参照)

8 ライトバーの取付

(直付型の場合を参照)

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用する。落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、ライトバーを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのカバーは樹脂製のため、取り扱いに注意する。破損によるけがの原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ライトバーが破損した状態で使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのまままで使用すると、感電・火災の原因となります。
- ライトバーを取り外す場合は、必ず電源を切る。感電の原因となります。



注意

- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年(※1)経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※1：使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検を受けてください。(チェックシート番号：CLX2021HA) 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。

使用上のご注意

- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー）を長時間直視しないでください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通話機などの誘導無線を使用される場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ・LED素子にはばらつきがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・電源電圧変動などの影響により瞬時に明るくなったり暗くなったりする場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けでご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
- ・このような場合は直管LEDなどのプラスチック製カバーのないタイプをおおすすめします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。DZの場合は1~2秒程度となりますが、異常ではありません。

LA、LR、DZ方式の場合

- ・光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違があります。
- ・コントロールと組み合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。
 - ・低い調光域では段調光のように動作する場合があります。
 - ・調光した状態でコントロールの点滅スイッチをしばらく操作した場合、100%点灯してから設定の調光状態になる場合があります。

LF方式の場合

- ・この器具は自動初期照度補正機能付照明器具です。定格出力の約85%の光束を保つように設計されています。
- ・ライトバーや本体の汚れについては補正しませんので、定期的な清掃をおおすすめします。
- ・停電などによる電源遮断時も累積点灯時間は保持されますので、自動初期照度補正機能は電源再投入後も正しく動作します。
- ・調光機器などとの組み合わせはできません。

保証について

- ・保証について……この商品の保証期間は1年間です。ただし、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログを参照してください。
- ・保証書について……保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へ申し出てください。
- ・補修用性能部品……弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
の保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

- ・器具の清掃について……
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



- お手入れ時は、必ず電源を切ってください。感電のおそれあり。
- ライトバーのカバーは樹脂製です。取り扱いに注意してください。カバー破損のおそれあり。
- 点灯中や消灯直後はライトバーやその周辺をさわらないこと。やけどのおそれあり。

■定格

明るさタイプ	6900lmタイプ			6900lm(省エネ)タイプ			5200lmタイプ			5200lm(省エネ)タイプ		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.449A	0.222A	0.185A	0.378A	0.188A	0.156A	0.330A	0.163A	0.135A	0.266A	0.134A	0.112A
消費電力	43.1W	43.1W	43.1W	36.3W	36.3W	36.3W	31.9W	31.9W	31.9W	26.3W	26.3W	26.3W

明るさタイプ	4000lmタイプ			3200lmタイプ		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.251A	0.129A	0.108A	0.213A	0.105A	0.088A
消費電力	25.0W	25.0W	25.0W	20.6W	20.6W	20.6W

パナソニック株式会社 ライティング事業部 ☎571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備 建材お客様ご相談センター 0120-878-709 (フリーダイヤル) 0120-872-460 (FAX) N0419-020620