

ガス漏れ火災警報設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

印

用 途	() 項 ・	階 数	地 階	階
地階の床面積の合計		m ²		
受 信 機	予 備 電 源	形式 V AH	定格電圧	AC V DC V
	回 線 数	/		
中 継 器	回線	電源	専用方式 受信機供給方式 その他の方式	予備電源 V AH
検 知 器	検知対象 ガ ス	都市ガス用	空気より軽いガス 個	
			空気より重いガス 個	
		その他のもの		
警報装置	音声警報 装 置	増 幅 器	定 格 電 圧	定 格 出 力
			AC V	W
		DC V		
		スピーカー	ホーン型(W)	コーン型(W)
	個		個	個
	ガス漏れ 表 示 灯	中 継 器 附 属 の も の		そ の 他 の も の
個		個		
検知区域 警報装置	検 知 器 附 属 の も の		そ の 他 の も の	
	個		個	

ガス漏れ火災警報設備

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観 試 験	警戒区域	警 戒 区 域 の 設 定				
	受 信 機	設置場所等	設 置 場 所			
			周 囲 の 状 況・操 作 性			
			設 置 状 況			
		構 造 ・ 性 能				
		操 作 部			床面からの高さ m	
		予 備 品 等				
	中 継 器	設 置 場 所 等				
		構 造 ・ 性 能				
		予 備 品 等				
	電 源	常 用 電 源			V	
		非 常 電 源 の 種 別			自家発電設備・蓄電池設備	
	検 知 器	警 戒 状 況				
		設置状況	検知対象ガスの空気に対する比重が1未満のもの			
			検知対象ガスの空気に対する比重が1以上のもの			
		構 造 ・ 性 能				
	警 報 装 置	音声警報装置	増 幅 器	設置場所等		
				構 造		
			スピーカー	設置場所等		
				構 造		
		ガス漏れ表示灯	設 置 場 所 等			
			構 造			
		検知区域警報装置	設 置 場 所 等			
構 造						
配 線	送り配線試験	試 験 回 路 - 1				
		試 験 回 路 - 2				
		試 験 回 路 - 3				
受 信 機	ガス漏れ表示試験	ガ ス 漏 れ 灯				
		地区表示装置作動状況				
		主音響装置鳴動状況				

ガス漏れ火災警報設備

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容								結 果	
機 能 試 験	受 信 機	ガス漏れ表示試験	試験中の他回線の作動状況										
		回路導通試験	回 路 導 通 状 況										
			試験中の他回線の作動状況										
		同 時 作 動 試 験											
		予備電源試験	電 源 自 動 切 替 機 能										
			端 子 電 圧 ・ 容 量	V		AH							
		非常電源試験	電 源 自 動 切 替 機 能										
		故障表示試験	中継器の外部負荷に電力を供給する回路のヒューズ断線の状況										
			中継器の主電源を他のものから供給するものの電源断の状況										
			検知器電源遮断状況										
	附 属 装 置 試 験												
	相互作動試験	相 互 通 話 状 況											
		音声警報装置鳴動状況											
	中 継 器	回 路 導 通 試 験											
	警 戒 区 域												
		検 知 器 作 動 試 験											
警 報 装 置		音 声 警 報 装 置											
		ガ ス 漏 れ 表 示 灯											
	検 知 区 域 警 報 装 置 (dB)												
備 考													

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。