

共同住宅用自動火災報知設備点検票					
名 称			防火管理者	<input type="checkbox"/> 印	
所 在			立 会 者	<input type="checkbox"/> 印	
点 檢 種 別	機 器 ・ 総 合	点 檢 年 月 日	年 月 日	～	年 月 日
点 檢 者	資 格 番 号	点 檢 者 所 属 会 社	社 名	TEL	
	氏 名		住 所		
点 檢 設 備 名	受 信 機	製 造 者 名			
		型 式 名			
点 檢 項 目		点 檢 結 果	措 置 内 容		
		種 别・容 量 等 の 内 容			
機 器 点 檢					
予 備 電 源 (内 藏 非 型 常 電 源)	外 形				
	表 示				
	※ 端 子 電 壓	V			
	※ 切 替 装 置				
	※ 充 電 装 置				
	※ 結 線 接 続				
住 棟 受 信 機 中 繼 器	周 围 の 状 況				
	外 形				
	表 示				
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置				
	電 源 表 示 灯				
	ス イ ツ チ 類				
	ヒ ユ 一 ズ 類	A			
	※ 繼 電 器				
	表 示 灯				
	通 話 装 置				
	※ 結 線 接 続				
	接 地				
附 属 装 置					
※ 火 災 表 示 等					
※ 注 意 表 示					
※ 回 路 導 通					
設 定 表 示 温 度 等					
予 備 品 等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。  
 7 票中☆印の欄は、(その4)に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

☆ 共同 住 宅 用 受 信 機	周 围 の 状 況				
	外 形				
	表 示				
	電 源 表 示 灯				
	ス イ ツ チ 類				
	表 示 灯				
	付 属 装 置				
☆ 感 知 器	外 形				
	警 戒 部 分				
	感 知 区 域				
	状 態				
	適 応 性				
	機 能 故 障				
	熱 感 知 器				
☆音声 警報装 置(補 助音響 装置を 含む。)	煙 感 知 器				
	炎 感 知 器				
	外 形				
	取 付 状 態				
自動 試 験 機 能	音 声 警 報 等				
	鳴 動 方 式				
	※ 蓄 積 機 能				
	予 備 電 源 ・ 非 常 電 源				
☆戸外 表示器	住棟受信機の火災表示				
	住棟受信機の注意表示				
	住棟受信機・中継器の制御機能及び電路				
	感知器回路・音声警報装置回路				
	外 形				
関係者等へ報知する装置	作 動 表 示 灯				
	通 電 表 示 灯				
	音声警報装置の鳴動状況				
	関係者等へ報知する装置				

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は、○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。
- 8 票中☆印の欄は、(その4)に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

総合点検								
同時作動試験								
※ 煙感知器等の感度								
音声警報装置(補助音響装置を含む。)の音圧								
※ 総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器							
	加煙試験器							
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

( / )

**留意事項** 住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。この場合において掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。

ア 外観上の点検を実施する義務

外観上の点検項目

外観上の点検項目  
異常が発生している

#### エ 異常が発生している場合の指置 エ その他の留意事項

## 主　その他の留意事項

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
2 共有部分にあっては住棲受信機の表示番号又は

2 共有部分にあっては住棟受信機の表示番号又は警戒区域ごとに、住戸等にあっては住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の個数を記入  
3 結果の欄には、住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の試験結果が全て良の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。