

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G D 9 1 0 5

光源

L L D 5 0 1 0 L C C 1 × 1 1 0 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 0 4 1 1 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

9 9 %

上方光束

1 %

下方光束

9 8 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (× 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 8 2 H m

0 . 8 0 H m

0.6	83	77	73	70	82	76	73	70	81	76	72	70	79	75	72	70	69
0.8	88	82	79	76	87	82	78	76	85	81	78	76	84	80	77	75	74
1.0	91	86	83	80	90	86	82	80	89	85	82	79	87	84	81	79	78
1.25	94	90	86	84	93	89	86	83	91	88	85	83	90	87	84	82	81
1.5	96	92	89	86	95	91	88	86	93	90	87	85	91	89	86	85	83
2.0	99	95	92	90	97	94	92	90	95	93	91	89	93	91	89	88	86
2.5	100	97	95	93	99	96	94	92	97	95	93	91	95	93	91	90	88
3.0	101	99	96	95	100	98	96	94	98	96	94	93	96	94	93	92	89
4.0	102	101	99	97	101	100	98	96	99	98	96	95	97	96	95	94	91
5.0	103	102	100	99	102	101	99	98	100	99	98	96	98	97	96	95	93
7.0	104	103	102	101	103	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	97	94
10.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	100	99	99	98	98	95

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

