

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G D 9 4 0 4

光源

L L D 5 0 1 0 L C C 1 × 1 1 0 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 0 4 1 4 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

2 %

下方光束

9 8 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 8 2 H m

0 . 8 1 H m

0.6	83	77	73	70	82	77	73	70	81	76	72	70	79	75	72	70	69
0.8	88	83	79	76	87	82	79	76	86	81	78	76	84	80	78	75	74
1.0	92	87	83	80	91	86	83	80	89	85	82	80	87	84	81	79	78
1.25	95	90	87	84	94	89	86	84	92	88	85	83	90	87	84	82	81
1.5	97	93	89	87	96	92	89	86	93	90	88	86	91	89	87	85	83
2.0	99	96	93	91	98	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	88	86
2.5	101	98	95	93	100	97	95	93	97	95	93	91	95	93	92	90	88
3.0	102	99	97	95	101	98	96	95	98	96	95	93	96	95	93	92	90
4.0	103	101	99	98	102	100	99	97	100	98	97	95	97	96	95	94	91
5.0	104	102	101	100	103	101	100	99	100	99	98	97	98	97	96	95	93
7.0	105	104	103	102	104	103	102	101	101	100	100	99	99	98	98	97	94
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	102	101	101	100	100	99	99	98	95

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0
H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

A

8 m

6

4

2

0

2

4

6

8

B

8