

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L D 9 0 3 5

光源

L L D 2 4 2 0 L C B 1 × 1 5 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 2 0 4 1 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

7 7 %

上方光束

0 %

下方光束

7 7 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 5 5 H m

0 . 5 5 H m

0.6	62	57	54	52	62	57	54	52	61	56	54	51	60	56	53	51	50
0.8	68	63	60	58	67	63	60	58	66	62	59	57	65	61	59	57	56
1.0	71	67	64	62	70	66	64	62	69	66	63	61	68	65	63	61	60
1.25	74	70	67	65	73	70	67	65	71	69	66	65	70	68	66	64	63
1.5	75	72	70	68	75	72	69	67	73	71	69	67	72	70	68	66	65
2.0	77	75	73	71	77	74	72	71	75	73	71	70	74	72	71	69	68
2.5	79	77	75	73	78	76	74	73	76	75	73	72	75	74	72	71	70
3.0	80	78	76	75	79	77	76	74	77	76	75	73	76	74	73	73	71
4.0	81	79	78	77	80	79	77	76	78	77	76	75	77	76	75	74	72
5.0	81	80	79	78	80	79	78	78	79	78	77	76	77	77	76	75	73
7.0	82	81	80	80	81	80	80	79	79	79	78	78	78	77	77	76	74
10.0	83	82	81	81	82	81	81	80	80	80	79	79	78	78	78	77	75

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

